

Service Santé - Environnement

Courriel: ARS-DT77-ECHANGES-LABO@ars.sante.fr

Téléphone : 01 78 48 23 38

Fax : 01 78 48 22 56

NOYEN-SUR-SEINE MAIRIE
RUE DE L'EGLISE

77110 NOYEN SUR SEINE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CTRL SANITAIRE Pb,NI,Cu (AM 12/03)

NOYEN-SUR-SEINE

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 16/05/2018 à 08h31 pour l'ARS et par BUCHERON ELISE

Nom et type d'installation : NOYEN SUR SEINE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE BOURG - NOYEN-SUR-SEINE (ECOLE ROBINET EVIER SALLE DE CLASSE)

Code point de surveillance : 0000000372 Code installation : 000327 Type d'analyse : CUNIP

Code Sise analyse : 00170029 Référence laboratoire : LSE1805-22387 Numéro de prélèvement : 07700170233

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700170233)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

mercredi 23 mai 2018

Pour le Directeur Général et par délégation
Pour la Déléguée Départementale et par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Hélène VITRY

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Analyse laboratoire

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0.157	mg/L		2.0		1
Nickel	<5	µg/l		20.0		
Plomb	8	µg/l		10.0		